

## BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

2134/2018-C



NL TOM SERGIO GONÇALVES EIRELI - ME - Avenida Piracababa, 1387 - Centro - Jacóina-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: [aguas@bol.com.br](mailto:aguas@bol.com.br)

Empresa: SAAE

Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Mês/Ano:

06/18

Coletor:

JÚLIO PEDRO JUNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECALIS	I.Q.A.
31	Cav. Resid. Rua Vereador José F. Filho - S/N	28/06/2018	8:10	1.10	6	6.07	0.3	N/A	A	A	N/A
32	Cav. Resid. Rua Thomé Fontes - 109	28/06/2018	8:15	1.27	8	6.57	0.3	N/A	A	A	N/A
33	Cav. Resid. Rua Ernesto Bouret - S/N	28/06/2018	8:20	1.23	7	6.30	0.3	N/A	A	A	N/A
34	Cav. Rodoviária Municipal	28/06/2018	8:27	1.30	8	6.38	0.3	N/A	A	A	N/A
35	Cav. Resid. Resid. Rua Frei Canuto - S/N	28/06/2018	8:35	1.32	8	6.27	0.3	N/A	A	A	N/A
36	Cav. Resid. Rua Antônio Gomes - 19	28/06/2018	8:47	1.24	7	6.22	0.3	N/A	A	A	N/A
37	Cav. Resid. Rua Cipriano Curvo - S/N	28/06/2018	8:55	1.30	8	6.39	0.3	N/A	A	A	N/A
38	Cav. Resid. Rua 17 - 28	28/06/2018	9:00	1.37	9	6.45	0.2	N/A	A	A	N/A
39	Saída do Reservatório (Antigo SAAE)	28/06/2018	9:05	0.92	6	6.50	0.4	N/A	A	A	N/A
40	Cav. Resid. Rua 8 - 92	28/06/2018	9:10	1.18	6	6.34	0.2	N/A	A	A	N/A
<b>CONCLUSÃO</b>											5
26/04/2018											

02 amostras (água bruta) estão em não conformidade com os padrões da Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, de acordo com o parâmetro físico turbidez e nos parâmetros microbiológicos (coliformes totais e fecais) e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

\* A- Ausência \* P- Presença

\* N/A- Não Analisado

### NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005  
 Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Águas - 1ª edição - Cetesh - 1988

### CREDECIAIMENTOS

SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Cadastro Técnico, N° 2509  
 Vigilância Sanitária - N° 059/2018  
 CRA - Conselho Regional de Química - N° 0361-F - XVI Região

  
 Nelson Sérgio Gonçalves  
 Químico - CRA 16100163  
 XVI REGIÃO