

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:
2168/2018-C



NILTON SERGIO GONÇALVES ERELLI - ME - Avenida Pradacaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguas@col.com.br

Empresa:

Município:

Origem da Água:

Mês/Ano:

Colabor:

SAAE

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

07/18

JÚLIO PEDRO JUNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
31	Cav. Com. Rua Azaléia – S/N	26/07/2018	14:43	1.05	8	6.99	0.8	N/A	A	A	N/A
32	Cav. PSF – Olho D'água	26/07/2018	14:46	1.32	10	6.93	0.5	N/A	A	A	N/A
33	Cav. Resid. Rua 7 de Setembro – S/N	26/07/2018	14:50	1.07	8	6.94	0.5	N/A	A	A	N/A
34	Cav. Com. Av. Brasil – S/N	26/07/2018	14:57	1.12	8	6.87	0.5	N/A	A	A	N/A
35	Cav. Resid. Resid. Rua C – S/N	26/07/2018	15:00	0.85	7	6.82	0.5	N/A	A	A	N/A
36	Cav. Resid. Rua 7 – S/N	26/07/2018	15:14	1.02	8	6.80	0.5	N/A	A	A	N/A
37	Cav. Com. Av. Roberto Douglas – S/N	26/07/2018	15:25	1.85	12	6.73	0.8	N/A	A	A	N/A
38	Cav. Com. Av. Rio da Casca – S/N	26/07/2018	15:35	1.40	10	6.60	0.5	N/A	A	A	N/A
39	Cav. Resid. Rua Tiradentes – S/N	26/07/2018	16:46	1.23	9	6.71	0.8	N/A	A	A	N/A
40	Cav. Com. Av. Penhasco – S/N	26/07/2018	9:01	1.10	8	6.78	0.8	N/A	A	A	N/A
CONCLUSÃO											26/04/2018

02 amostras (água bruta) estão em não conformidade com os padrões da Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, de acordo com o parâmetro físico turbidez e nos parâmetros microbiológicos (coliformes totais e fecais) e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

* A- Ausência * P- Presença

* N/A- Não Analisado

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesh – 1988

CREDECENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
 Vigilância Sanitária – N° 059/2018
 CRO – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região


 Milton Sérgio Gonçalves
 Químico CRO 16100183
 XVI REGIÃO