

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:
2134/2018



NILTON SERGIO GONCALVES ERELLI-ME - Avenida Piracicaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3481-2437 - E-mail: aguaviva@bol.com.br

Empresã:

SAAE

Município:
CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

Origem da Água:
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Mês/Ano:

06/18

Colete:

JÚLIO PEDRO JÚNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
1	Saída Reservatório – Bom Clima	08/06/2018	15:16	0.96	6	5.86	1.0	N/A	A	A	N/A
2	Água Bruta – Calha Pashal	08/06/2018	15:20	7.40	13	5.88	-	N/A	P	P	N/A
3	Cav. Ciretran	08/06/2018	15:23	1.16	7	6.00	1.0	N/A	A	A	N/A
4	Cav. Resid. Rua Coroados – S/N	08/06/2018	15:25	1.43	8	6.04	1.0	N/A	A	A	N/A
5	Cav. Resid. Rua Eucalipto – 490	08/06/2018	15:29	1.24	7	5.96	1.0	N/A	A	A	N/A
6	Cav. Resid. Rua Samambaia – 08	08/06/2018	15:33	1.75	10	6.10	0.8	N/A	A	A	N/A
7	Cav. Resid. Rua Vertical Dom Aquino – S/N	08/06/2018	15:35	1.42	8	5.83	0.8	N/A	A	A	N/A
8	Cav. Resid. Rua 002 – Por do Sol – S/N	08/06/2018	15:39	1.54	9	6.08	0.5	N/A	A	A	N/A
9	Cav. Resid. Rua 002 – Por do Sol – 02	08/06/2018	15:45	1.60	10	6.05	0.5	N/A	A	A	N/A
10	Cav. Resid. Rua Quinco Caldas – 25	08/06/2018	15:47	1.49	8	5.87	0.5	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

PÁGINA-04

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDCIENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
 Vigilância Sanitária – N° 059/2018
 CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região


 Nilton Sergio Gonçalves
 Químico - CRQ 16100163
 XVI REGIÃO