

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELLI ME - LABORATÓRIO ÁGUA VIVA - Avenida Piracicaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56
 IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguaviv@bol.com.br.

Dados do Cliente

RAZÃO SOCIAL: Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

CNPJ: 04.408.208/0001-03

SOLICITANTE: SAAE

ENDEREÇO: Rua Aricás, S/N - Santa Cruz

CIDADE: Chapada dos Guimarães

UF MT

PROPOSTA Nº: --

DATA EMISSÃO: --

Mês/Ano: 09/19 Coletor: Júlio Pedro

DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE

RESULTADOS

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	CLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO Amostra	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)		COR (mg/l Pt)		COLIFORMES TOTAIS		Escherichia Coll		DATA REALIZAÇÃO Análises
							LQ¹: NA	INCERTEZA²: NA	LQ¹: NI	INCERTEZA²: NI	LQ¹: NI	INCERTEZA²: NI	LQ¹: NA	INCERTEZA²: NA	LQ¹: NA	INCERTEZA²: NA	
1	Saída do Reservatório - SAAE	13/09/2019	12:50	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,08		1.79		2	A	A			14/09/2019	
2	Água Bruta	13/09/2019	12:55	-	13/09/2019	0084/2019	6,98		1.29		2	P	P			14/09/2019	
3	Saída do Tanque de Contato	13/09/2019	13:05	0.80	13/09/2019	0084/2019	6,87		1.95		2	A	A			14/09/2019	
4	Cav. Resid. Rua Cipriano Curvo - S/N	13/09/2019	13:10	0.80	13/09/2019	0084/2019	6,95		2.11		4	A	A			14/09/2019	
5	Cav. Resid. Rua Maneco Albernaz - 320	13/09/2019	13:15	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,04		1.89		4	A	A			14/09/2019	
6	Cav. Resid. Rua dos Jasmins - S/N	13/09/2019	13:20	0.80	13/09/2019	0084/2019	6,72		2.13		3	A	A			14/09/2019	
7	Cav. Resid. Rua das Rosas - 10	13/09/2019	13:25	0.80	13/09/2019	0084/2019	6,80		1.65		2	A	A			14/09/2019	
8	Cav. Resid. Rua Antônio Barbosa - 12	13/09/2019	13:33	0.80	13/09/2019	0084/2019	6,89		4.12		3	A	A			14/09/2019	
9	Cav. Resid. Rua Antônio Milton - 36	13/09/2019	13:40	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,01		3.40		3	A	A			14/09/2019	
10	Cav. Resid. Rua Mário Spinelli - 231	13/09/2019	13:45	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,10		2.42		4	A	A			14/09/2019	

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviv@bol.com.br.

Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS								
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	CLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)	COR (mg/l Pt)	COLIFORMES TOTAIS	Escherichia Coll	DATA REALIZAÇÃO
							LQ¹: NA	NC¹: NA	LQ¹: NI	NC¹: NI	LQ¹: NA	NC¹: NA	
11	Cav. Resid. Rua Tiradentes – 69	13/09/2019	13:55	0.80	13/09/2019	0084/2019	6,86		1.33	4	A	A	14/09/2019
12	Cav. Panificadora – Travessa I	13/09/2019	14:10	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,03		1.02	4	A	A	14/09/2019
13	Cav. Resid. Rua Cinco – S/N	13/09/2019	14:17	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,16		1.17	4	P	A	14/09/2019
14	Cav. Resid. Rua Homero Mouser – 222	13/09/2019	14:25	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,11		1.10	3	A	A	14/09/2019
15	Cav. Resid. Rua Quinco Caldas – 26	13/09/2019	14:30	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,07		1.43	3	A	A	14/09/2019
16	Cav. Resid. Rua Fernando Corrêa – 131	13/09/2019	14:35	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,01		1.10	4	A	A	14/09/2019
17	Cav. Resid. Rua Sirius – 77	13/09/2019	14:40	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,08		0.87	5	A	A	14/09/2019
18	Cav. Resid. Rua dos Maracujás – S/N	13/09/2019	14:50	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,16		1.03	4	P	A	14/09/2019
19	Cav. Resid. Rua dos Bororos – 02	13/09/2019	15:05	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,02		1.09	4	A	A	14/09/2019
20	Saída do Reservatório – Antigo SAAE	13/09/2019	15:10	0.80	13/09/2019	0084/2019	7,07		1.41	2	A	A	14/09/2019

4

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO Água Viva – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jacara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviva@bol.com.br.


Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS							DATA REALIZAÇÃO
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	CLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)	COR (mg/l Pt)	COLIFORMES TOTAIS	
							LQ ¹ : NA Incerteza ² : NA	LQ ¹ : NI Incerteza ² : NI	LQ ¹ : NI Incerteza ² : NI	LQ ¹ : NA Incerteza ² : NA	LQ ¹ : NA Incerteza ² : NA	
21	Saída do Reservatório – SAAE	30/09/2019	7:05	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.01	0.91	4	A	A	30/09/2019
22	Água Bruta	30/09/2019	7:10	-	30/09/2019	01222/2019	7.26	1.18	6	P	P	30/09/2019
23	Cav. Resid. Rua Antônio Militão – 71	30/09/2019	7:20	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.03	1.56	6	A	A	30/09/2019
24	Cav. Resid. Rua das Flores – S/N	30/09/2019	7:25	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.13	1.50	6	A	A	30/09/2019
25	Cav. Resid. Rua 20 de Abril – 11	30/09/2019	7:33	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.21	1.65	7	A	A	30/09/2019
26	Cav. Resid. Rua Thomé Fontes – S/N	30/09/2019	7:40	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.37	2.16	9	A	A	30/09/2019
27	Cav. Resid. Rua Santana – 22	30/09/2019	7:45	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.10	1.35	5	A	A	30/09/2019
28	Cav. Resid. Rua C – S/N (Nova Chapada)	30/09/2019	7:55	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.17	1.58	6	A	A	30/09/2019
29	Cav. Resid. Rua Brasil – S/N	30/09/2019	8:10	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.11	1.69	7	A	A	30/09/2019
30	Cav. Resid. Rua S – 19 (Nova Chapada)	30/09/2019	8:15	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.22	1.72	7	A	A	30/09/2019



RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
 IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviva@bol.com.br.

Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS												
	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	HORA	CLORO mg/l	DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATORIO DE ENSAIO	pH		TURBIDEZ (NTU)	COR (mg/l Pt)	COLIFORMES TOTAIS	Escherichia Coll	DATA REALIZAÇÃO				
							LQ¹: NA	INcerteza²: NA	LQ¹: NI	INcerteza²: NI	LQ¹: NI	INcerteza²: NI	LQ¹: NA	INcerteza²: NA	LQ¹: NA	INcerteza²: NA	
31	Cav. Resid. Rua Pen Gomes – 657	30/09/2019	8:25	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.24		2.14		7		A		A		30/09/2019
32	Cav. Resid. Rua São Sebastião – 905	30/09/2019	8:32	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.13		2.03		8		A		A		30/09/2019
33	Cav. Resid. Rua Aricá – S/N	30/09/2019	8:40	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.20		2.01		8		A		A		30/09/2019
34	Cav. Resid. Rua dos Abacates – 201	30/09/2019	8:45	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.07		2.19		8		A		A		30/09/2019
35	Cav. Resid. Rua Caiabís – 357	30/09/2019	8:55	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.12		1.90		8		A		A		30/09/2019
36	Cav. Resid. Rua Guaicurus – 270	30/09/2019	9:10	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.19		1.77		7		A		A		30/09/2019
37	Cav. Resid. Rua Tiradentes – 735	30/09/2019	9:17	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.35		1.70		7		A		A		30/09/2019
38	Cav. Resid. Rua das Flores – S/N	30/09/2019	9:25	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.28		1.79		7		A		A		30/09/2019
39	Salda do Reservatório – Antigo SAAE	30/09/2019	9:35	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.37		0.98		6		A		A		30/09/2019
40	Cav. Resid. Rua Embaúba – 49	30/09/2019	9:40	0.80	30/09/2019	01222/2019	7.30		2.06		9		A		A		30/09/2019



RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME - LABORATÓRIO ÁGUA VIVA - Avenida Praticaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56

IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguaviva@doal.com.br.

METODOLOGIAS	NOTAS
Cor Aparente - SMMVV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 2120E Turbidez - SMMVV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 2130B pH - Método - Potenciométrico - MP 5.04-02 (6) Coliformes Totais - SMMVV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 9223 B Escherichia coli - SMMVV ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 9223 B	1 - LQ - Limite de Quantificação. N.I - Não informado. (---) Nada consta. N.A - Não se Aplica. 2 - Incerteza = incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de segurança de 95%. 3 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, DC: American Public Health Association, 2017. 4 - A - Ausência. P - Presença. O laboratório não realizada atividade de amostragem, a coleta das amostras são inteiramente responsabilidade do cliente. Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão à disposição do solicitante. O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) ensaiada(s) conforme recebida(s).

Jaciara-MT, 10 de Outubro de 2019.

Resultado conferido e aprovador por:


Nilton Sergio Gonçalves
CRQ 16100463
XVI REGIÃO