



NILTON SERGIO GONCALVES ERELLI-ME - Avenida Pradacheira, 1387 - Centro - Jacara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-59 - IE: Isento - Fone: 66.3461-2437 - E-mail: aguasvivas@bol.com.br

Numero:
2677/2019-B



BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

SAAE

Município:
CHAPADA DOS GUIMARÃES-
MT

Origem da Água:
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Mês/Ano:
06/19

Coletor:
JULIO PEDRO JÚNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECALIS	I.Q.A.
21	Água Bruta – Calha Pashal	27/06/2019	5:27	2.08	8	7.14	-	N/A	P	P	N/A
22	Saida do Reservatório – Escritório	27/06/2019	5:32	0.92	3	7.38	1.23	N/A	A	A	N/A
23	Saida do Reservatório – Bom Clima	27/06/2019	5:39	0.98	3	7.44	1.18	N/A	A	A	N/A
24	Cav. Resid. Rua Frei Canuto – 506	27/06/2019	5:42	1.33	5	7.08	1.12	N/A	A	A	N/A
25	Cav. Com. Companhia PMMT (Cohab)	27/06/2019	5:47	1.41	5	7.52	1.10	N/A	A	A	N/A
26	Cav. Resid. Rua 08 (Cohab)	27/06/2019	5:49	1.55	6	7.61	1.10	N/A	A	A	N/A
27	Cav. Resid. Rua 10 – Qd.21 – Lt.04 (Cohab)	27/06/2019	5:55	1.60	6	7.75	1.09	N/A	A	A	N/A
28	Cav. Resid. Rua 12 – Lt.08 (Cohab)	27/06/2019	5:59	1.50	6	7.79	1.09	N/A	A	A	N/A
29	Cav. Resid. Rua 16 – Qd.18 – Casa 11 (Cohab)	27/06/2019	6:08	1.49	6	7.18	1.10	N/A	A	A	N/A
30	Cav. Resid. Rua S035 – S/N (Florada da Serra)	27/06/2019	6:15	1.16	4	7.30	0.98	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

ASS. DO QUIMICO RESPONSÁVEL:

PÁGINA-04

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22
Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesh – 1988

Portaria de Consolidação 05/2017 MS

CREDECENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
Vigilância Sanitária – N° 021/2019
CRO – Conselho Regional de Química – N° 001543 – XVII Região

Nilton Sergio Gonçalves
Químico - CRO 16100163
XVII REGIÃO