



MILTON SERGIO GONCALVES ERELLI-ME. - Avenida Piracicaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: [aguaviva@bol.com.br](mailto:aguaviva@bol.com.br)

Empresa: SAAE  
Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT  
Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL  
Mês/Ano: 05/19  
Coletor: JÚLIO PEDRO JÚNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
21	Saída do Reservatório - Escritório	29/05/2019	5:25	0.73	3	6.92	1.29	N/A	A	A	N/A
22	Água Bruta - Calha Pashal	29/05/2019	5:28	4.65	9	6.98	-	N/A	P	P	N/A
23	Cav. Com. Av. São Sebastião - 398	29/05/2019	5:35	1.25	5	6.96	1.18	N/A	A	A	N/A
24	Cav. Resid. Rua São Sebastião - 622	29/05/2019	5:38	1.29	5	7.03	1.08	N/A	A	A	N/A
25	Cav. Resid. Rua dos Abacates - 189	29/05/2019	5:40	1.40	6	7.06	1.08	N/A	A	A	N/A
26	Cav. Resid. Rua Thomé Fontes - 177	29/05/2019	5:43	1.28	5	6.95	1.10	N/A	A	A	N/A
27	Cav. Resid. Rua Maracujá - 86	29/05/2019	5:48	1.16	4	7.10	1.07	N/A	A	A	N/A
28	Cav. Resid. Rua das Palmeiras - 112	29/05/2019	5:51	1.24	5	7.05	1.18	N/A	A	A	N/A
29	Cav. Resid. Rua Camélias - S/N ( Santa Cruz )	29/05/2019	6:00	1.30	6	7.09	1.10	N/A	A	A	N/A
30	Cav. Resid. Rua Hortência - S/N ( Mira Flores )	29/05/2019	6:06	1.36	6	7.20	1.11	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

*Nilton Sérgio Gonçalves*  
Químico - CRQ 16100163  
XVI REGIÃO

**NORMAS DE REFERÊNCIA**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22  
Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas - 1ª edição - Cetesb - 1988

Portaria de Consolidação 05/2017 MS

Emissão: 01 - jun/2013 - Revisão: 00  
Mód. 0004-B

**CREDECIAIMENTOS**

SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Cadastro Técnico, N° 2509  
Vigilância Sanitária - N° 021/2019

CRQ - Conselho Regional de Química - N° 001543 - XVI Região