



Laboratório de Análises de Água

Nilton Sérgio Gonçalves Eirelli - ME - Avenida Piracicaba, 1397 - Centro - Jacara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: sauvante@bol.com.br

Empresa:

Município:

Origem da Água:

Mês/Ano:

Coletor:

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

2564/2019-C



SAAE

CHAPADA DOS GUIMARÃES-
MT

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

03/19

JULIO PEDRO JUNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	L.Q.A.
31	Cav. Resid. Av. das Flores - 07	29/03/2019	8:54	1.88	4	7.44	1.81	N/A	A	A	N/A
32	Cav. Resid. Av. das Flores - 12	29/03/2019	9:07	2.32	6	7.39	1.21	N/A	A	A	N/A
33	Cav. Com. Rua Carnélias - 16	29/03/2019	9:14	1.15	6	7.50	0.95	N/A	A	A	N/A
34	Cav. Resid. Rua C - Qd.02 - 02 - Nova Chapada	29/03/2019	9:21	1.22	6	7.41	1.58	N/A	A	A	N/A
35	Cav. Resid. Rua Ipê Roxo - 13	29/03/2019	9:27	1.82	6	7.60	0.93	N/A	A	A	N/A
36	Cav. Resid. Av. Santana - 896	29/03/2019	9:35	2.45	6	7.58	1.50	N/A	A	A	N/A
37	Cav. Resid. Rua Paz do Senhor - 17	29/03/2019	9:50	3.18	9	7.64	1.62	N/A	A	A	N/A
38	Cav. Resid. Rua Paz do Senhor - S/N	29/03/2019	9:56	2.10	5	7.48	1.86	N/A	A	A	N/A
39	Cav. Com. Av. São Sebastião - 621	29/03/2019	10:10	2.24	5	7.58	1.85	N/A	A	A	N/A
40	Cav. Com. Av. São Sebastião - 621	29/03/2019	10:13	2.20	5	7.43	1.83	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

02 amostras (água bruta) está em não conformidade com os padrões da Portaria de Consolidação 05/2017, do Ministério da Saúde, de acordo com os parâmetros microbiológicos (coliformes totais e fecais), parâmetro físico turbidez, 04 amostras da saída no parâmetro físico turbidez e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

* A. Ausência * P. Presença

* N/A. Não Analisado

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas - 1ª edição - Cetesh -
 1988

Portaria de Consolidação 05/2017 MS

Emenda: 01 - Jun/2013 - Revoked: 00

Mod: 0004-B

CREDECIAIMENTOS

SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Cadastro Técnico. N° 2509
 Vigilância Sanitária - N° 021/2019
 CRC - Conselho Regional de Química - N° 001543 - XVI Região

Nilton Sérgio Gonçalves
 Químico / CRC 16100163
 XVI REGIÃO