



BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Numero:
2564/2019-B



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI-ME - Avenida Piracaba, 1387 - Centro - Jacdara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguas@bol.com.br

Empresar: **SAAE** Município: **CHAPADA DOS GUMARAES-MT** Origem da Água: **CAPTAÇÃO SUPERFICIAL** Mes/Ano: **03/19** Coletor: **JÚLIO PEDRO JÚNIOR**

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
21	Saída do Reservatório – Escritório	29/03/2019	10:20	1.10	2	7.55	1.98	N/A	A	A	N/A
22	Água Bruta – Calha Pashal	29/03/2019	10:22	5.41	8	7.24	-	N/A	P	P	N/A
23	Cav. Resid. Rua 15 – 24 – Cohab	29/03/2019	7:42	2.00	4	7.82	1.58	N/A	A	A	N/A
24	Cav. Resid. Rua 17 – 17 – Cohab	29/03/2019	7:50	1.89	4	7.84	1.56	N/A	A	A	N/A
25	Cav. Resid. Rua Frei Canuto – 506	29/03/2019	7:56	1.80	4	7.70	1.51	N/A	A	A	N/A
26	Cav. Resid. Rua 04 – Qd.07 – 09 – Cohab	29/03/2019	8:05	2.41	6	7.41	1.45	N/A	A	A	N/A
27	Cav. Resid. Rua S035 – S/N – Fiorada Serra	29/03/2019	8:25	4.20	10	7.48	1.63	N/A	A	A	N/A
28	Cav. Resid. Rua SD – Qd.12 – 204 – Fiorada Serra	29/03/2019	8:36	2.64	7	7.36	1.65	N/A	A	A	N/A
29	Cav. Resid. Rua Frei Canuto – S/N	29/03/2019	8:39	1.46	4	7.30	1.27	N/A	A	A	N/A
30	Saída Reservatório – Antigo SAAE	29/03/2019	8:47	1.32	3	7.53	1.57	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

PÁGINA-04

NORMAS DE REFERENCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

Portaria de Consolidação 05/2017 MS

CREDCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
 Vigilância Sanitária – N° 021/2019
 CRO – Conselho Regional de Química – N° 001543 – XVI Região

Nilton Sérgio Gonçalves
 Químico - CRO 16100163
 XVI REGIÃO