

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Numero:
2525/2019-C



NILTON SERGIO GOMÇALVES EIRELLI - ME - Avenida Piracababa, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: aguaviv@bol.com.br

Empresa:
SAAE

Município:
CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

Origem da Água:
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Mês/Ano:
02/19

Coletor:
JÚLIO PEDRO JÚNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
31	Cav. Resid. Rua Pen Gomes – 600 Sta Cruz	28/02/2019	07:35	2.16	12	6.48	1.5	N/A	A	A	N/A
32	Cav. Resid. Rua Militão Gomes – 68 Sta Cruz	28/02/2019	07:40	2.03	11	6.55	1.0	N/A	A	A	N/A
33	Cav. Resid. Rua Fernando Corrêa – 868 Centro	28/02/2019	07:49	1.22	9	6.69	1.0	N/A	A	A	N/A
34	Cav. Resid. Travessa 3 – 24 Centro	28/02/2019	07:55	1.30	10	6.72	1.0	N/A	A	A	N/A
35	Cav. Resid. Rua Fernando Corrêa – 732 Centro	28/02/2019	08:00	1.25	9	6.59	0.8	N/A	A	A	N/A
36	Cav. Comércio Rua Cipriano Curvo – 729 Centro	28/02/2019	08:05	1.23	9	6.73	0.8	N/A	A	A	N/A
37	Cav. Ciretran	28/02/2019	08:18	1.32	10	6.79	1.29	N/A	A	A	N/A
38	Cav. Resid. Rua Neco Siqueira – 231 Bom Clima	28/02/2019	08:25	1.26	9	6.76	1.30	N/A	A	A	N/A
39	Cav. Defensoria Pública	28/02/2019	08:31	1.28	10	6.52	1.29	N/A	A	A	N/A
40	Salda Reservatório Antigo SAAE – Bom Clima	28/02/2019	08:38	1.15	8	6.77	1.47	N/A	A	A	N/A

CONCLUSÃO

02 amostras (água bruta) está em não conformidade com os padrões da Portaria de Consolidação 05/2017, do Ministério da Saúde, de acordo com os parâmetros microbiológicos (coliformes totais e fecais), parâmetro físico Cor e turbidez, 02 amostras da rede no parâmetro físico cor e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

* A - Ausência * P - Presença

* N/A - Não Analisado

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22
Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

Portaria de Consolidação 05/2017 MS

CREDECIAIMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
Vigilância Sanitária – N° 021/2019
CRO – Conselho Regional de Química – N° 001543 – XVI Região


 Nilton Sergio Gonçalves
 Químico CRO 16100163
 XVI REGIÃO